

Специјална болница за рехабилитацију "Рибарска Бања"

37205 Рибарска Бања

e-mail: [ribarskabanja@yahoo.com](mailto:ribarskabanja@yahoo.com)

#### ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

##### *Питање 1.*

*У предмеру за грађевинске радове, у делу за керамичарске радове, тражи се постављање базенских мозаик плочица – стакленим мозаиком.*

*Молимо за ближа појашњења, као којих су димензија плочице, које дебљине, које боје, као и да ли се планира да вода у базену буде минерална, термоминерална или из водовода.*

*Све ово је потребно да знамо обзиром да се цене битно разликују.*

*Планирамо да плочице набавимо у "Енмону" па би нам одговарало да отворите њихов каталог и кажете тип плочица, ако је могуће.*

##### Одговор 1.

Предмером грађевинских радова у позицији Х.1. керамичарских радова јасно је наведено да је предвиђено "постављање базенских мозаик плочица - стакленог мозаика ..... плочице I класе ..... у слогу по избору пројектанта".

Што се тиче димензија плочица сви произвођачи најчешће имају различите димензије плоча - табли стакленог мозаика и оне се крећу у распону од 25x25 цм до 35x35 цм, а димензије стаклених коцкица у плочама-таблама стакленог мозаика су приближно 2x2 цм. Вода за пуњење базена је термоминерална и температуре је (26-28)<sup>0</sup>С. Истичемо да наведени подаци немају техничко - технолошки значај за одабир базенских плочица стакленог мозаика.

У овој фази поступка јавне набавке не постоји законски основ да Наручилац врши одабир увидом у каталоге произвођача материјала и опреме јер би се тиме фаворизовао један од произвођача, па ће тип, боја и слог плочица стакленог мозаика бити одређени на основу предлога изабраног понуђача уз обавезну сагласност пројектанта и надзорних стручних служби наручиоца у фази реализације јавне набавке, односно у фази извођења радова.

#### ПИТАЊА И ОДГОВОРИ СУ САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ.

Рибарска Бања, 05. 09. 2016. године

Комисија за јавну набавку