

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

Питање 1:

- У предмеру нису дефинисане следеће ставке:

1. Висина каскаде АБ парапета, која утиче на висину стубова у крајњој истанци, на цену стубова по комаду и на укупну вредност понуде (ставка бр. 8)
2. Код ставке број: 12,13 није прецизирано да ли се капије цинкују или је у питању само класично фарбање основном и завршном бојом.

Одговор 1:

Питање је без основа и стиче се утисак да га је поставило лице које није техничке струке или, ако јесте, онда није савесно и детаљно извршило увид у техничку спецификацију (предмери) и у пројектну документацију (графички цртежи), која је објављена у оквиру конкурсне документације.

1. У предмеру радова за СПОЉНО УРЕЂЕЊЕ; Б) Ограда; у позицији 8. недвосмислено јасно је наведено да се обрачун и плаћање ове позиције врши по $(m)^1$ изведене ограде висине 1,6 м, а пошто се ради о 3 (три) каскаде а-б парапета на којима ће бити 3 (три) дужа стубића ограде (на деоници С-Д стубић је дужи 50 цм; на деоници Е-Ф стубић је дужи 15 цм и на деоници Г-Н стубић је дужи 15 цм;) више је него јасно да повећање количине-дужине стубића од 80 цм нема никакав значај на укупну цену израде и монтаже ограде у укупној дужини од 232,96 $(m)^1$. Сви наведени подаци налазе се на цртежима ограде СПОЉНО УРЕЂЕЊЕ: Зидови А-д; Зидови d-Г; Зидови Г-Ј и Зидови Ј-т, који су објављени у оквиру конкурсне документације.
2. У предмеру радова за СПОЉНО УРЕЂЕЊЕ; Б) Ограда; и у позицији 12. и у позицији 13. експлицитно јасно је наведено следеће: „Након уградње поправити основну боју и обојити 2х бојом за метал по избору пројектанта.“

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ СУ САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ.

Рибарска Бања, 17. 02. 2017. године

Комисија за јавну набавку